

BIONERGY, a.s. - účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

Zariadenie - prevádzka	Rok 2019 %	Rok 2020 %
Kogeneračná jednotka č. 1 prevádzky KPaEH Petržalka	79,99	80,68
Kogeneračná jednotka č. 2 prevádzky KPaEH Vrakuňa	79,66	80,02
Kogeneračná jednotka č. 3 prevádzky KPaEH Vrakuňa	79,49	80,15
Kogeneračná jednotka č. 4 prevádzky KPaEH Petržalka	81,06	80,51
Kogeneračná jednotka č. 5 prevádzky KPaEH Vrakuňa	77,50	77,79
Kogeneračná jednotka č. 6 prevádzky KPaEH DNV	81,25	79,71
Kogeneračná jednotka č. 7 prevádzky KPaEH Senica	78,24	80,52