

BIONERGY, a.s. - účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

Zariadenie	Rok zverejnenia 2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
Kogeneračná jednotka č. 1	80,68	84,63	85,58	85,46	85,56
Kogeneračná jednotka č. 2	80,02	85,39	85,66	85,76	85,39
Kogeneračná jednotka č. 3	80,15	85,41	85,57	85,68	84,67
Kogeneračná jednotka č. 4	80,51	86,06	85,72	85,66	85,51
Kogeneračná jednotka č. 5	77,79	81,89	81,90	81,80	81,16
Kogeneračná jednotka č. 6	79,71	85,18	85,09	85,07	85,05
Kogeneračná jednotka č. 7	80,52	85,71	85,61	85,77	86,23